



В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1) Не произведено автоматическое блокирование системы общеобменной вентиляции в помещениях спортивного зала и в помещениях столовой (ст. ст. 6, 52, 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123); п. 7.1, п. 7.19 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п. 2.4, п. 12.4 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»; п. 49 ППР РФ № 390)- директор Отрощенко О.В.;

2) Двери, ведущие из коридоров второго и третьего этажей в лестничные клетки, не обеспечены уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания и не обеспечивают дымопроницаемость - имеются сквозные зазоры (ст. 6, ст. 52, 53, п. 19 ст. 88 ФЗ-123; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18\* СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНиП 21-01-97\*) - директор Отрощенко О.В.;

3) Заполнение проемов в кабинетах технологии (мастерская и кабинет ИЗО на первом этаже); в кладовой, расположенной в столовой и складском помещении для хранения книг (архив на 3-м этаже), имеющие категорию по взрывопожарной и пожарной опасности ВЗ, выполнены не противопожарной дверью с требуемым пределом огнестойкости (ст.ст. 6, 27, 58, 59, 87, 88, табл. 23, 24 ФЗ-123; п. 5.14; 7.4, 7.17, 7.18 табл. 1, 2 СНиП 21-01-97\*; п.4.17, п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты») - директор Отрощенко О.В.  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписания по устранению выявленных нарушений № 80/1/1 от 07.06.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: заместитель начальника ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Старцева А.В.

«07» июня 2019 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) Отрощенко Оксана Владимировна директор  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«07» июня 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Каменска-Уральского,  
Каменского городского округа  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 8 тел. 36-55-76

г. Каменск-Уральский

« 26 » июля 20 19 г.

15 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № \_\_\_\_\_

Заместителем главного государственного инспектора г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа по пожарному надзору Старцевой Анастасией Валерьевной

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 13 ч. 00 мин. «26» июля 2019 г. по 15 ч. 00 мин. «26» июля 2019 г. проведено обследование документов и объекта заявителя - здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Каменская средняя общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
расположенного по адресу: 623459, Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. Механизаторов, дом 31, совместно с директором Отрошенко Оксаной Владимировной

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Трехэтажное здание, III степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности – С1. Функциональное назначение объекта – Ф 4.1, отопление – центральное от теплосети, вентиляция – приточно-вытяжная, электроснабжение 220/380 В. Наружные несущие стены – кирпичные, перекрытия, покрытие – железобетонные плиты. Кровля шифер по деревянной обрешетке. Здание в полном объеме оборудовано системами автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей на пожаре, которые на момент проверки находились в рабочем состоянии, режимные мероприятия выполняются в полном объеме.  
(функциональное назначение объекта (зданий и помещений), расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено

С Актом обследования ознакомлен (а):

Отрошенко О.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 26 » июля 2019 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

**Вывод по результатам обследования:**

здание общеобразовательного учреждения соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

« 26 » июля 2019 г.

Обследование проводил:

Заместитель главного государственного инспектора г. Каменска-Уральского,

Каменского городского округа по пожарному надзору

Старцева А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 26 » июля 2019 г.



Старцева  
(подпись)